



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 1.505  
VÁLIDO**

**Validade:** 08/08/2024

**Nº. do Processo:** 12600.113187/2019-49

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** MANGA ISOLANTE DE BORRACHA

**Descrição:** Manga de segurança isolante de borracha, tipo II, classe 2, modelo curvo.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

**Restrições/Limitações:** Tensão máxima de uso (valor eficaz) Classe 2: 17.000V.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho tipo II (resistente ao ozônio) e "classe 2" (tensão máxima de uso de 17.000V) para ISO 10623:1989. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

**Marcação do CA:** Na superfície, parte superior

**Referências:** 500.002.001.01 (Normal); 500.002.002.01 (Grande)

**Tamanhos:** Normal; Grande

**Cores:** Preta

**Normas técnicas:** ABNT NBR 10623:1989

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 9270419

**Laboratório:** ILSPE - IINSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA

**Nº. Laudo:** Suplemento 9270419

**Laboratório:** ILSPE - IINSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA

**Empresa:** ORION S.A.

**CNPJ:** 61.082.863/0001-40 **CNAE:** 2219 - Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

**Endereço:** PRESIDENTE DUTRA SN KM 135 MAIS 100 M

**Bairro:** EUGENIO DE MELLO

**CEP:** 12247004

**Cidade:** SAO JOSE DOS CAMPOS

**UF:** SP