



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 29.588  
VÁLIDO**

**Validade:** 26/08/2026

**Nº. do Processo:** 14021.194192/2021-13

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** MANGA ISOLANTE DE BORRACHA

**Descrição:** Kit manga isolante de borracha, Classe 0, Tipo II, 5 kV, modelo curvo.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS.

**Restrições/Limitações:** TENSÃO MÁXIMA DE USO CLASSE 0: 1000 V.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho tipo II (resistente ao ozônio) e "classe 0" (tensão máxima de uso (valor eficaz) de 1000 V para ISO 10623:1989. II) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

**Marcação do CA:** Etiqueta na superfície externa próximo ao ombro

**Referências:** 500.000.001.01.

**Tamanhos:** Médio.

**Cores:** Preta

**Normas técnicas:** ABNT NBR 10623:1989

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 2890621

**Laboratório:** ILSPE - IINSTITUTO LAB SYSTEM DE PESQUISAS E ENSAIOS LTDA

**Empresa:** ORION S.A.

**CNPJ:** 61.082.863/0001-40 **CNAE:** 2219 - Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

**Endereço:** PRESIDENTE DUTRA SN KM 135 MAIS 100 M

**Bairro:** EUGENIO DE MELLO

**CEP:** 12247004

**Cidade:** SAO JOSE DOS CAMPOS

**UF:** SP